



## ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

### ЗАПОВЕД

№ 3 - *676*

*25.10.*.....2017 г., гр. Правец

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.19, т.3 от Наредба №8121з-758/22.10.2014г., за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на МВР, както и съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № 3 за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Правец, приета с Решение №320/06.07.2012 г., и във връзка с настъпването на есенно – зимния отоплителен сезон 2017 – 2018г., масовото използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и предотвратяване на предпоставки за възникване на пожари и аварии на територията на Община Правец.

### НАРЕЖДАМ:

I. Преди есенно – зимния сезон 2017/2018г. ръководителите на учреждения, организации и фирми в община Правец да извършат следните дейности:

1. Да организират и осигурят пожарна и аварийна безопасност на техните обекти в съответствие с Наредба № 3 за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Правец, приета с Решение №320/06.07.2012 г на ОбС Правец.

2. Да извършат съвместно с „ВиК” Правец качествено зазимяване на пожарните хидранти на тяхна територия/обект.

3. Да изискват сертификат за качество при доставка на течните горива за отопление, съгласно изискванията на БДС;

4. Отоплителните уреди и съоръжения да се проверят и ремонтират, което да се удостовери с протокол. В експлоатация да се допускат само изправни и стандартни уреди и съоръжения.

5. В котелните помещения и такива, в които се използват горивни устройства да не се разрешава:

- извършването на дейности, несвързани с обслужването на съответните инсталации;
- употребата нестандартни и отпадъчни нефтопродукти и други леснозапалими и горими течности, които не са предвидени в техническите условия за експлоатация;
- изтичането на гориво от захранващата инсталация;
- подаване на гориво при загасени и неизправни горелки;
- запалването на горелки за течно, прахово и газообразно гориво с ръчни факли;
- запалването на горивна инсталация, работеща на течно гориво, без предварително продухване;
- работа при неизправна автомивка и контролно – измервателни прибори;
- употребата на горелки без автоматична защита;

- да изисква сертификат за качество при доставка на течните горива за отопление, съгласно изискванията на БДС;

- оставянето на работещи котли без контрол;

- сушенето на горими предмети и материали върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите.4

6. Отоплителните и вентилационни съоръжения в сградите да се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и ползване.

7. Комините и димопроводните тръби да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния сезон и при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност.

8. При експлоатация на отоплителни уреди да не се разрешава:

- използването на нестандартни отоплителни уреди;

- употребата на леснозапалими и горими течности при разпалване;

- сушенето и поставянето на горивни предмети и материали върху уреди и на разстояние по-малко от това, определено в инструкциите на производителите;

- използването на вентилационни канали за димоотводи;

- повторно запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;

- оставянето без контрол на печки с твърд, течно и газово гориво и включени електрически уреди, с изключение на топло акумулиращи печки и лъчисто отопление;

- използването на газови и отоплителни уреди, работещи с газ пропан-бутан в подземни помещения.

9. Отговорниците на отоплителните прибори и физическата охрана в обектите, следва да могат да извършват първоначални пожарогасителни действия с наличните уреди и съоръжения, да имат възможност /телефон/ да оповестят на ПСПБЗН гр.Правец.

10. Отоплителните уреди за твърдо гориво да се почистват в края на работното време и да се зареждат, непосредствено преди запалването им.

11. Вентилационните инсталации, огнезащитните устройства и въздуховодите да се поддържат в изправно състояние, осигуряващо пожарната им безопасност.

**II.** Ръководителите на обекти, в които съществуват водоеми за ПП – нужди и пожарни хидранти да ги подготвят за експлоатация в зимни условия и осигурят постоянен достъп до тях.

**III.** Директорите на училища, детски ясли и градини, ръководителите на културни, социални и други заведения с масово пребиваване на хора да осигурят условия за недопускане на пожари и аварии от отоплителни уреди през есенно – зимния сезон.

**IV.** Ръководителите на административни обекти, училища и детски градини, културни и социални институти трябва да назначат комисии, които с протокол да определят вида, броя, годността и техническото състояние на отоплителните уреди и техните отговорници. Трябва да организират провеждането на извънредни инструктажи по пожарна безопасност на целия личен състав във връзка с отоплителния сезон.

**V.** Собствениците и ръководителите на обекти да осигурят изправността на монтираните системи за повишено налягане и отдимяване за състоянието, на които да се съставят ежегодни протоколи.

**VI.** Кметовете и кметските заместници на населените места в общината, при снеговалеж да организират почистването на пътищата и подстъпите към водоизточниците за ПП-нужди и пожарните хидранти.

**VII.** До 31.10.2017г. ръководителите на административни обекти, училища и детски градини, културни и социални институти трябва да назначат комисии, които с протокол да определят вида, броя, годността и техническото състояние на отоплителните уреди и техните отговорници. Трябва да организират провеждането на извънредни инструктажи по пожарна безопасност на целия личен състав във връзка с отоплителния сезон.

Директор дирекция „ ОА“ да организира разгласяването на настоящата Заповедта на кметовете и кметските наместници на населени места, на директорите и управителите на учебни, детски, социални и културни заведения от общината и публикуване в сайта на общината.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на кметовете и кметските наместници за населените места и на Васил Симеонов- заместник-кмет в Община Плевен за града.

**РУМЕН ГУНИНСКИ**

*Кмет на Община Плевен*



Съгласувал:

*Цанко Цанков-Мл.експерт „Юрист“ в.ОбА- Плевен*

Изготвил:

*Алб. Петрова- Секретар*