

ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

За възлагане на обществена поръчка с предмет: „ *Изпълнение на СМР по проект „Битова канализация на мах. Живковска - гр.Правец“*„,финансиран по програма ПУДООС 2017г. „

**ОТНОСНО: Разяснения по зададени въпроси**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,**

В съответствие с изискванията на чл.180, ал.2 от ЗОП, публикуваме разяснения по зададени въпроси във връзка с документация за участие в горещитираната обществена поръчка:

**Въпрос 1:** В Техническия проект на обекта част ВиК е предвидено изпълнение на канализационната система от полиетиленови тръби HDPE тръби DN315/SN8, а в количествената сметка е посочено тя да бъде направена от полипропиленови тръби PPSN8 DN/OD315. Молим да уточните кой вид тръби ще бъдат използвани.

**Отговор 1 :** Ще бъдат използвани тръбите предвидени и посочени в Количествената сметка.

**Въпрос 2:** Моля да уточните каква е таксата за депониране на строителни отпадъци до депо определено от Възложителя?

**Отговор 2 :** При откриване на строителната площадка, изпълнителят е длъжен да представи договор за депониране на строителните отпадъци. В неговата оперативна самостоятелност е да избере условията и мястото, респективно таксата за депонирането на строителните отпадъци.

14.08.2017

РУМЕН ГУНИНСКИ  
Кмет на община Правец