



До Кмета на Община Правец

Вх. №...../..... 20..... г.

Документ за платена такса №.....

Срок на изпълнение: 14 дни съгласно чл. 57 от АПК;

Валидност на документа: До промяна в обстоятелствата;

ОБЩИНА ПРАВЕЦ

КМЕТ

2161 гр. Правец, тел. 07133 22-88

Вх. № 9400-3597/06.08.2

ИСКАНЕ

за изготвяне на оценка за обещетение и издаване на заповед за учредено право на прокарване

1. Емил

Додрев

(име на физическо лице/юридическо лице)

ЕГН/БУЛСТАТ

Адрес: София, Попуяне Васил Кожев 21

(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)

Телефон:

e-mail:

2.

(име на физическо лице/юридическо лице)

ЕГН/БУЛСТАТ

Адрес:

(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)

Телефон:

e-mail:

Г-н КМЕТ,

Моля(им), да бъде изготвена оценка и издадена заповед за учредено право на прокарване за обект: Хищна сграда

в УПИ/ПИ № 000150

, кв. №

в гр. (с.)

Равнище

Приложение (моля, отбележете с X и/или допълнете)

☒ Документ за собственост или друг вид документ за собственост – копие;

☐ Удостоверение за наследници (при необходимост) – копие;

☒ Съгласувани проекти с дружествата съдържащи актуални изходни данни;

☐

С уважение: 1.

(подпис)

2.

(подпис)



Изм. № 72-02-60 / 05-02-2028 г.

ДО

Емил

Добрев

Гр.София

СЪГЛАСОВАТЕЛНО ПИСМО

ОБЕКТ: Жилищна сграда, ПИ 000150, м.Сеферов лък, с.Равнище, община Правец,
обл.Софийска

ЧАСТ: В и К

ПОДОБЕКТ: Сградно водопроводно отклонение

ФАЗА: Технически проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Емил Добрев

"ВиК"ЕООД – София съгласува проекта за обекта, тъй като проектираното сградно водопроводно отклонение съответства на предоставените изходни данни с изх.№ТО-01-1656 от 23.09.2025г. и е изготвен в съответствие с *Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации*

Проектът предвижда:

1. Изграждане на сградно водопроводно отклонение (СВО) за обекта със следните параметри:

1.1.Оразмерително водно количество:

А/ за питейно-битови нужди- 0,34л/сек

1.2.Максимално денонощно водно количество за питейно-битови нужди-0,80 м3/ден

1.3.Диаметър и материал на тръбата на сградното водопроводно отклонение (СВО) – ф25 ПЕВП

1.4.Дължина на СВО – L= 2,50м.;

1.5.Връзка със съществуващ уличен водопровод- водопровод Ø 80 АЦ, положен по прилежащата югоизточно на имота улица – чрез водовземна скоба ф80/3/4".

1.6.Налягане до водомерен възел - 2,97атм.

1.7.Тип водомер и местоположение: водомер Q3=4,00 м³/час, монтиран във водомерна шахта, разположена до 2,00м. от регулационната линия.

1.8.Детайл на водомерно-арматурен възел- изготвен е в съответствие с чл.29 от Наредба №4 от 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

2. Изграждане на сградно канализационно отклонение (СКО) за обекта със следните параметри:

В района на обекта Дружеството не експлоатира канализационна мрежа.

ИНЖ. РОСИЦА ИТОВА

Управител на „В и К“ ЕООД – София

Изготвил: инж.Д.Георгиева- инж.ВиК в отдел „ПТО“

Съгласувал: инж. Р.Камбурова - ръководител отдел „ПТО“

инж. Б.Иванов – гл.инж. „ВиК“ ЕООД-София




Зарко Сорицка



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД

София 1220, бул. Рожен №15, тел. (2) 813 00 20, e-mail: office@viksof.com



ОБЕКТ: "Жилищна сграда", находящ се в ПИ 000150, м.Сеферов лък, с.Равнище, община Правец, област Софийска

ЛЕГЕНДА:

— водопровод въведен в експлоатация

Исходни данни за проектиране на сградни ВиК отклонения с Вх. № ЗТО-01-1616/10.09.2025г.


Исходните данни са със срок на валидност от 1 (една) година от датата на издаването им.

Посочените на скицата ВиК мрежи не са геодезически заснети, нанесени са от архивна и екзекутивна документация.


Изготвил
инж. Д. Георгиева

Възнос оригинал! с

РАЗРЕЗ М 1:20



ПЛАН М 1:20



N	Означения
1	спирателен кран без изпразнител Ø3/4"
2	мрежест филтър Ø3/4"
3	прав тръбен участък DN25; L=12,5 см
4	водомер DN 20; Qz=4.0 m³/h; L=19cm
5	възвратна клапа Ø3/4"
6	спирателен кран с изпразнител Ø3/4"
7	коляно DN25

Забележки:

Водоплътното уплътнение при преминаване на тръбопровода през конструктивен елемент

Топлоизолация тръби, водомер и арматури

Главният водомер да бъде с импулсни изводи за дистанционен отчет

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Емил Добрев		Удължител за правоспособност:	
ОБЕКТ: „Жилищна сграда“, в поземлен имот с номер 000150 по картата на землището, ЕКАТТЕ 61189, землище на с. Равнище, м. „Сеферов Лък“, общ. Правец, обл. Софийска		КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ П.О. НА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ Регистрационен № 11365 инж. ТЕРЕЗА КОЛЕВА Подпис:	
СЪДЪРЖАНИЕ: Детайл на водомерна шахта		Секция: ВС Части на проекта: по удостоверение за ПП	
ЧАСТ: ВиК	ФАЗА: ТП	ПРОЕКТАНТ: инж. Т. Колева	Съгласували: Подпис:
ЧЕРТЕЖ №: 3 / 9	РЕВИЗИЯ №:	ИЗЧЕРТАЛ:	
МАЩАБ: 1:20	ДАТА: 2026г.		
ПРОЕКТАНТ: e-mail: milanov@dmproject.bg GSM: +359 89 446 0553		Специалности: част Архитектура: част Конструкции: част Електрическа: част ОВК и ЕЕ: част Геодезия:	
		Подпис:	