


№	АПАРАТ	БРОЙ
1	Автоматичен прекъсвач С 60N, 16А триполюсен	2
2	Автоматичен прекъсвач С 60N, 6А еднополюсен	1
3	Ключ обикновен за открит монтаж	1
4	Превключвател часовников с два независими пом. контакта	1
5	Контактор електрически СТ 16А, 220V триполюсен	1
6	Пакетен прекъсвач INS 40А, триполюсен	1
7	Автоматичен прекъсвач С 60N, 10А еднополюсен	4



Токов кръг	No	1	2	3	4	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	14	13	13	-	40
Инст. мощност	kW	0.7	0.65	0.65	-	2
Фаза		L1	L2	L3	L1	Ke=1
Консуматор		ОСВЕТЛ. 1 ТК	ОСВЕТЛ. 2 ТК	ОСВЕТЛ. 3 ТК	резерва	Pp= 2 kW Ip=3,2A

ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА КАСЕТА УЛИЧНО ОВЕТЛЕНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА:
Табло, пластмасово, занулено,
заземено, за монтаж на стена



"МОСТКОНСУЛТ" ООД – София

ОБЕКТ: Реконструкция на част от второстепенната улична мрежа, чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея м/у о.т. 1291 до о.т. 1292 в гр. Правец, община Правец

ЧАСТ:
Електро

СЪДЪРЖАНИЕ:
Касета улично осветление –
еднолинейна схема

Възложител	Община ПРАВЕЦ			
Начертал	инж. Р. Димитров			
Проектант	инж. Р. Димитров			
Отгов. проект.	доц. г-р инж. Д. Кисов			
Гл. инженер	*			
Управител	доц. г-р инж. Д. Кисов			
фаза	масщаб	черт.	вс. черт.	дата
ТП	—	2	2	VII 2013