КОФРАЖЕН И АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН ГЛАВНА ГРЕДА ГТ 115 L=2940 cm

ИЗГЛЕД 1 -1 М 1:25



ПОГЛЕД ПО 2 - 2 1:25



НАПРЯГАЩА АРМИРОВКА - НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ 4-4 М 1 : 25



ДЪЛЖИНИ НА "ИЗОЛИРАНЕ" НА ВЪЖЕТАТА

№ 20 L=200

№ 2, 4 L=300

N 10, 11 L=400

N 12 , 13 L=550

N 5 , 6 L=735

ОБИКНОВЕНА АРМИРОВКА - НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ 6-6 М 1:25



ДЕТАЙЛ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ АРМИРОВЪЧНИТЕ МРЕЖИ М 1 : 10



ДОПЪЛНИТЕЛНА АРМИРОВКА В ЧЕЛОТО НА ГРЕДАТА

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВЪЧНИТЕ МРЕЖИ ЗА ЕДНА ГРЕДА

ТИП	1			2			3				4		5	
ВИД	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2
БРОЙ	2	4	9	2	4	9	4	8	8	10	2	13	2	13

РАЗРЕЗ 3-3 М 1:10



ДЕТАЙЛ "А" - КОФРАЖЕН ПЛАН М 1:10



РАЗРЕЗ 9-9 М 1:10



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА-ПОЗИЦИИ

поз. №	диаметър ø N	единична дължина [cm]	брой	Обща дължина [m]	Единично тегло [kg/m']	Общо тегло [kg]
1	N16	420	4	16.8	1.578	26.5
2	N10	80	16	12.8	.617	7.9
3	N18	230	26	59.8	1.998	119.5
4	N12	175	4	7	.888	6.2
5	N18	600	35	210	1.998	419.5
				Общо:		579.6

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ДИАМЕТРИ ПОЗИЦИИ И МРЕЖИ

Стомана В 235 / В 500В	Диам. ø N	Обща дължина [m]	Единично тегло [kg/m']	Общо тегло [kg]
В 500В	N 10	2653.02	.617	1635.7
	N 12	378.8	.888	336.3
	N 14	326.04	1.208	394
	N 16	16.8	1.578	26.5
	N 18	269.8	1.998	538.9
		Общо В 500В :		2931.4
		Общо :		2931.4

РАЗРЕЗ 5-5 М 1 : 10



РАЗРЕЗ 10-10 М 1:10



ДЕТАЙЛ НА АРМИРОВКАТА М 1:5



МРЕЖА ТИП 5

ДЕТАЙЛ "А" - АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН М 1:10



МРЕЖА ТИП 4

МРЕЖА ТИП 2

МРЕЖА ТИП 1

РАЗРЕЗ 8-8 М 1 : 10



2 БР. МРЕЖИ ТИП 3

ЗАБЕЛЕЖКИ

НАПРЕГНАТИ ВЪЖЕТА № : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 14, 16, 17, 18, 19, 20

ИЗОЛИРАНИ ВЪЖЕТА N N : 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 20

БЕТОН :
- КЛАС С40/50
- КОЛИЧЕСТВО : 13,20 m³
- МОНТАЖНО ТЕГЛО 33.0 t

НАПРЯГАЩА АРМИРОВКА :
- St 160/180 с ниска релаксация
- ВЪЖЕТА СТОМАНЕНИ АРМИРОВЪЧНИ 1 x 7
- С УСЛОВЕН ДИАМЕТЪР 12mm
- КОЛИЧЕСТВО : 730,0 kg/ГРЕДА
- БРОЙ НА НАПРЕГНАТИТЕ ВЪЖЕТА : 34
- КОНТРОЛИРУЕМА НАПРЯГАЩА СИЛА 3A
- ЕДНО ВЪЖЕ - 125 kN (12.5 t)

ОБИКНОВЕНА АРМИРОВКА :
- Стомана В 500 В
- Светло бетонова покритие на обикновената армировка - 35mm
- Мрежите са дадени в чертеж №9
- Освобождаването на арегите от стягащ стабв при R'min=35MPa.
- Гредите да се складират подгреднi на 30cm от чело арега и да се транспортират с максимална конзола 300cm
- Да се произвеждат общо 3x2=6 броя ареги с L=2940cm.
- При престояване на арегата на склад повече от 2 месеца да се бояват мерки за ограничаване на деформациите от свиване и пълзене.
- При производство под голяма рид на арегата от чело арега до ос временно опиране да се поставя подвижна хамерица за изтягане на арегата от фирмата. Чекато на арегите не се обработват.
- Изрезът се изолираните въжета 2-3cm от чело арега.
- Неизолираните въжета се изрязват на 50cm от чело арега.
- Технологията на производството на арегите отразете да се спазват мерките по ТБОТ.

СЪГЛАСУВАЛ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ арх. Л. Шишков

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ОД 04-01

"МОСТКОНСУЛТ" ООД - София

ОБЕКТ: Реконструкция на част от второстепенната уличен мрежа, чрез изграждане на нисша конструкция до Виадукт №1 в с.п. 1291 до о.т.1292 в гр. Правец, Община Правец	Възложител	Община ПРАВЕЦ	
	Нивелирал	инж. К. Йорданов	
	Проектант	инж. К. Йорданов	
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА И ФУНДИРАНЕ	Отдел. проект.		
	Гл.инженер		
	Управител		

СЪДЪРЖАНИЕ: Главна греда ГТ115 L=2940. Кофражен и армировъчен план обикновена и напрегната армировка. Детайли	фаза	мащаб	чертеж			дата
	ТП	1:5 1:10 1:25	8			VII 2013

D:\DIRECTS\Gd_proekt\GT_115_2940.dwg <Layout>