

00100-2016-0001

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

BG-Правец:

РЕШЕНИЕ

Номер: СМР-1 от 20.01.2016 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Правец, пл.Тодор Живков №6, За: инж.Парашкева Генчева, Република България 2161, Правец, Тел.: 0889 322934, E-mail: parashkeva.gencheva@pravets.bg, Факс: 07133 2433

Място/места за контакт: Община Правец, пл.Тодор Живков №6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pravets.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pravets.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Открита процедура

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

IV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Избор на изпълнител на СМР по проект: “Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Север гр.Правец, община Правец“ Инвестиционните намерения на община Правец са за Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Север гр.Правец. Цели на проекта: качествено и надеждно подаване на питейна вода за всички потребители; повишаване ефективността на водоснабдителната система на града; ефективно използване на водния ресурс, чрез намаляване загубите на питейна вода; подобряване екологичната обстановка на градската среда; подобряване условията на бит и отдых на населението; намаляване разходите за поддръжка и ремонт на водопроводната и канализационна мрежа. Град Правец е разположен в югоизточната част на Ботевградската котловина между Западна Стара планина и югозападните ридове на Предбалкана, на 54 км от гр.София. Градът е административен център на община Правец. Квартал Север е разположен в северния край на града. Характеризира се с наличието на 34 жилищни блока с 4 – 6 етажа и детска градина. За квартала най-ниската кота терен е 404,00м, а най-високата 420,00 м . По данни на Общината от 2014 г., населението на гр. Правец е 3733 жители. Съгласно Заповед № РД-02-14-2021/14.08.2012 г. на МРРБ общината е III категория населено място. Следователно водоснабдителната система на същия е втора категория – чл.4 на „Наредба №2/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи“. Предлаганият за финансиране проект, отговаря на допустимите за финансиране проектни предложения към ПУДООС 2015, а именно финансиране на проекти за изграждане и реконструкция на малки водоснабдителни мрежи и съоръжения с местно значение за питейно-битово водоснабдяване на населението. Водопроводната мрежа на квартал Север с обща дължина около 3 км е от етернитови и стоманени тръби . Подменени са с тръби от полиетилен висока плътност DN75 и DN90 само тръбите на Кл.90-НЗ , Кл.90'-НЗ и Кл.90''-НЗ с обща дължина 324м. Констатираните загуби от течове са съществени. Водопроводната мрежа често аварира. Определено е наложително водопроводната мрежа кв. Север на гр.Правец да се реконструира . Запазва се съществуващата водоснабдителна схема – водоподаване от НР „Правешки ханове“ V= 2x500 м3 (КТ 484,22 , Квл. 484,96 , Кхр.т. 481,7) със стоманения водопровод ф325 до североизточния край на квартала; Не се предвижда подмяна на съществуващите и изпълнението на нови водопроводи по ул.Димитър Грънчаров, на която е изпълнена нова асфалтобетонена настилка през 2013 г. Съществуващият стоманен водопровод по ул. Димитър Грънчаров (ф 108, ф200 и ф300) се запазва. Трасето на водопроводите е по уличното платно /от към страната на съществуващия водопровод/, на 1,00м от тротоара при ширина на платното - 4,0 м и на 1,50 м от тротоара при ширина на платното от 4,0 м до 10,0 м. Част от Кл.91.1-НЗ и Кл.262.3-НЗ преминават през междублоковото

пространство – предимно през пешеходни алеи и частично през зелени площи, което е съгласувано с Общината. В идеен проект от 2014 г. оразмерителните водни количества са определени въз основа на настоящото водопотребление и на анализ на бъдещото водопотребление – до 2064 г. Съгласно хидравличното оразмеряване, водопроводите ще се изпълнят с тръби от HDPE, PE10 и SDR17 и диаметри – ф90, 110 и 315 на челна заварка с минимално покритие 1.50м под улиците и 1,20м под тревните площи. Изкопите са с вертикален откос и не плътно укрепване. Под тръбите се полага 10 см пясъчна подложка 0,10 м, а до 0,30 м над темето им те се засипват с пясък на пластове по 20см, добре трамбован – ръчно. Предметът на поръчката включва и доставката на необходимите материали за реализацията на проекта.

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Общо планираните средства, които възложителят предвижда за текущата финансова година са в размер, който попада в обхвата на чл.14 ал.3 от ЗОП и на основание чл.16 ал.8 от ЗОП следва да обяви открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, предвид факта, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне. Естеството на поръчката позволява достатъчно да се определят техническите спецификации. Избраната процедура има за цел да осигури максимална прозрачност и публичност при избора на изпълнител на СМР .

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София,

Тел.: 02 9884070, E-mail: срсadmin@срс.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: <http://www.срс.bg>.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.01.2016 г.

Възложител

Трите имена: Румен Илиев Гунински

Длъжност: Кмет на община Правец