




Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл. "Тодор Живков" № 6

тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433

e-mail: obshtina@pravets.bg; kmet@pravets.bg

www.pravets.bg



ДО

Всички участници,

в открита процедура

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на СМР по проект: “Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Север гр.Правец, община Правец”

ОТНОСНО: Разяснение по зададени въпроси

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствията с изискванията на чл.29 ал.2 от Закона за обществените поръчки публикуваме разяснение по зададените въпроси, във връзка с документация за участие в обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на СМР по проект: “Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Север гр.Правец, община Правец”

Въпрос1: В документацията за участие е даден Раздел XVI "Инвестиционни проекти", където е написано , че инвестиционните проекти за обекта на поръчката са неразделна част от настоящата поръчка ,но същите не са качени в „Профила на купувача” в сайта на общината .

Моля да качите същите на сайта на сайта на общината или да ни укажете начин за запознаване със инвестиционните проекти за обекта на поръчката.

Отговор1: В правото на всеки участник е да направи оглед на място по негово желание. Възложителят от своя страна е предоставил в профила на купувача на разположение на всички участници проектните части на инвестиционния проект.

Въпрос 2: В т. „2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците” , е дадено че Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на поръчката , минимум както следва:

- комбиниран багер – мин.2 броя
- самосвал – мин. 4 броя
- валяк вибрационен – мин. 1 брой

- минибагер – мин. 1 брой
- мини челен товарач – мин. 1 брой
- асфалтополагаща машина – мин. 1 брой
- автогудронатор – мин. 1 брой
- автогрейдер – мин. 1 брой

Моля да уточните необходимостта от осигуряване на машини за обекта на поръчката , като асфалтополагаща машина, автогудронатор и автогрейдер , при положение че става въпрос за тясно траншейно възстановяване на пътни и тротоарни асфалтови настилки , където тези машини са технически и практически неизползваеми?

Отговор 2: Възложителят е преценил като минимално необходимо наличието на изброената техника. Всеки от участниците следва да докаже, че е осигурил като минимум изискуемата от Възложителя техника. Конкретното изпълнение на отделни част от цялостния инвестиционен проект са предмет на предложение от страна на участника като организация, технология и изпълнение на строителните работи в съответствие с неговата структура и подход на изпълнение.

Въпрос 3: В количествените сметки е дадена следната позиция „ Превоз на 5 км”, относяща се за строителни отпадъци и за излишни земни маси. Моля да ни предоставите информация какви са таксите на депото за депониране на строителни отпадъци и земни маси.

Отговор 3: Скалните маси и земните почви ще бъдат транспортирани до място в рамките на разстоянието посочено в документацията указано от Възложителят при откриване на строителна площадка. Строителните отпадъци ще бъдат транспортирани на депо – площадка за преработка в рамките на разстоянието посочено в документацията. Таксата за преработка е 3, 05 лв/тон.

Въпрос 4: В количествената сметка за Гл.клон III-НЗ са дадени следните позиции:

23	ПОЖАРЕН ХИДРАНТ СЪС СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 70/80 ММ включително дейностите по Приложение №24	бр.	2,00
26	СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ HDPE тръби DN 63 PN 10 / включи-телно възстановяване бордюри ,тротоари и др. / включително дейностите по Приложение №24	бр	1,00

Като и за двете позиции е дадено , че са по Приложение 24” Пожарен хидрант Ф 80 водопроводен клон Ф90 и Ф110”. Моля да уточните по кое приложение да се остойности позиция 26 на Гл.клон III-НЗ?

Отговор 4: Видно от описанието в релевантните Приложения се касае за правописна грешка в изписването на „№” на приложение за позиция 26 „

СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ HDPE тръби DN 63 PN 10 / включително възстановяване бордюри ,тротоари и др. „ на Гл.клон III-НЗ. За същата следва да се ползва **Приложение №23**

Въпрос 5: В количествената сметка за Гл.клон I-НЗ е дадена следната позиция:

23	ПОЖАРЕН ХИДРАНТ СЪС СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 70/80 ММ улица без настилка - включително дейностите по Приложение №26	бр.	1,00
----	--	-----	------

Като приложение №26 е за Пожарен хидрант Ф 80 водопроводен клон Ф90 и Ф110 улица без настилка”,а Гл.клон I-НЗ е с тръби Ф 315 ПЕВП. Моля да уточните по кое приложение да се остойности позиция 23 на Гл.клон I-НЗ?

Отговор 5: Видно от описанието в релевантните Приложения се касае за правописна грешка в изписването на „№” на приложение за позиция 23 „ПОЖАРЕН ХИДРАНТ СЪС СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 70/80 ММ улица без настилка. „ на Гл.клон I-НЗ. За същата следва да се ползва **Приложение №27**

27.01.2016

Румен Гунински
Кмет на Община Правец

