


Стойности на вхoд ПОВ за начален етап 2014г.	Стойности на вхoд ПОВ за начален етап 2044г.
Qcp,d=1713 m ³ /d	Qcp,d=1219 m ³ /d
Qъвжг=156 m ³ /h	Qъвжг=144 m ³ /h
Qmax,h=122 m ³ /h	Qmax,h=94 m ³ /h
БПКС=192 mg/l (335 kg/d)	БПКС=177 mg/l (310 kg/d)
ХПК=384 mg/l (670 kg/d)	ХПК=355 mg/l (620 kg/d)
НВ=224 mg/l (391 kg/d)	НВ=207 mg/l (362 kg/d)
EX=5579	EX=5164



устване в
итомерица

ЛЕГЕНДА:

- | | |
|---|----------------------|
|  | Аератор |
|  | Филтърпреса |
|  | Въздушувка |
|  | Контейнер |
|  | Бъркалка |
|  | Помпа |
|  | Миксер транспортър |
|  | Захранващ клапан |
|  | Силоз за вар |
|  | Мостов чистач |
|  | Винтов транспортатор |
|  | Винтов транспортър |
|  | Миксер |
|  | Спирален кран |
|  | Савак |
|  | Ел. задвижка |
|  | Ръчно задвижване |

Мониторинг и измерване

- | | |
|-----------------|--|
| F | Водно количество |
| Q ^{O2} | Разтворен кислород |
| Q ^{pH} | pH |
| P | Налягане |
| T | Температура |
| LS | Нуло, сензор за включване на помпа |
| LSA | Нуло, сензор за включване на помпа, аларма |
| SH | Гъстота на утайката |
| Q ^{PR} | Автоматично пробовземане |

- Въздух
- NaClO
- Основен път на водата
- Полимер
- Връзка с водопровода
- Отпадък от решетките
- Отпадна вода към канализацията
- Активна утайка
- Техническа вода за промивки
- Пясък
- Масла
- Вар


ДОМИ 97 ООД
 гр.София, ул."Стефан Бобево" №15, 02/8704346
domi_97@abv.bg

 International Organization for Standardization

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извън площадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Правец
-------------------------	--

ИНВЕСТИТОР	Община Плевен, Софийска област
------------	--------------------------------

ПОДОБЕКТ	Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извън площадкова довеждаща инфраструктура, гр.Правец – I вариант (проточна схема)
----------	--

ЧЕРТЕЖ	Технологична схема
--------	--------------------

ЧАСТ ВuK	ФАЗА ИП	ДОГОВОР 8а/08.01.2014г.
----------	---------	-------------------------

ПРОЕКТАНТИ	инж. Д. Добрев	№	2
	инж. К. Стратиева	МАЩАБ	

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ	Архитект.	арх.Н.Здравков	
	Електро	инж.М.Рударски	
	КИП и А	инж.И.Славов	
	Констр.	инж.П.Златев	
	ТОВК	инж.А.Пунев	
	ВП и геодезия	инж.С.Стратиев	
Пожарна Б.	инж.С.Кириев		

ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ				
---------------------------------	--	--	--	--

Р-Л ФИРМА инж.Д.Добрев ДАТА 02.2014г.